

| | pH | Sameus FNU | Sähkön- johtavuus | FE µg/l | Mn µg/l |
|------------------|------------------|------------|----------------------|------------|-----------|
| Raja-arvo | 6,5 - 9,5 | | <2500 | 200 | 50 |
| 18.8.2022 | 7,8 | <0,2 | 110 | <10 | 2,1 |
| 16.3.2021 | 7,8 | <0,2 | 114 | <10 | 1,7 |
| 17.6.2020 | 7,7 | 0,37 | 116 | <10 | 1,3 |
| 13.3.2019 | 7,2 | 0,61 | 76 | 83 | 12 |
| 27.6.2018 | 8,1 | <0,2 | 121 | <10 | 5 |
| 29.5.2017 | 8,3 | <0,2 | 126 | <10 | <1 |

Säpilän vedenottamolta lähtevä vesi käsitellään UV-desinfioinnilla ja alkaloidaan pH:n korottamiseksi.
Pohjaveden osuus talousvedestä on 100 %.